

WPŁYNĘŁO
2025 -02- 26
dnia
ITM Nieruchomości

Nowa Sól 25 lutego 2025 r.

RD6/MU/WH/2025/WEO25P034048

ITM Nieruchomości
Tomasz Mazur
ul. Drzymały 6A/1
67-100 Nowa Sól

Dotyczy: sposobu zasilania budynku wielolokalowego w Nowej Soli przy
ul. Wrocławskiej 32-32A.

W odpowiedzi na Pana pismo Rejon Dystrybucji Nowa Sól informuje,
że zgodnie z zawartymi umowami granicą stron są *zaciski prądowe na wejściu
przewodów do szafy rozdzielczej typu BEN*. Wobec powyższego instalacja od
granicy stron wraz z szafą rozdzielczą nie znajduje się na naszym majątku i nie
możemy partycypować w kosztach jej przebudowy.

Informujemy, że w przypadku konieczności wyniesienia linii kablowych,
będących na majątku Enea Operator Sp. z o.o. poza obręb dz. nr 699/5, należy
wystąpić z wnioskiem:

- o wydanie warunków likwidacji kolizji,

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Obsługi
Klienta Enea Centrum. Koszty przebudowy istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej będącej na majątku ENEA Operator Sp. z o.o. ponosi
Wnioskodawca. W załączeniu przesyłamy przykładowy wniosek, który
są dostępne na stronie:

<https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/dladomu/plikidopobrania>.

Modernizacja wewnętrznej instalacji powinna być zgodna z obowiązującymi
Normami i przepisami a w szczególności z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 poz. 1225.

Dodatkowo informujemy, że:

- Odcinki przewodów przed układem pomiarowym należy łączyć tylko
w fabrycznych zaciskach prądowych, wyposażonych w osłony
przystosowane do oplombowania. Poza rozdzielnią główną przewody
instalacji przedlicznikowej powinny zachować ciągłość oraz być
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
- Nie wolno zrywać plomb legalizacyjnych nałożonych na urządzenia
pomiarowe przez Urząd Miar lub jednostki notyfikacyjne,
- W przypadku istnienia plomb numerowanych (założonych przez nasze
służby), należy po zerwaniu zachować je i przekazać naszemu
pracownikowi,

- Jeśli bezpieczeństwo wykonania prac wymaga odłączenia zasilania obiektów wykonawca winien dokonać pisemnego zgłoszenia tego faktu, z wyprzedzeniem dwóch tygodni na adres Rejonu Dystrybucji.
- Jako zabezpieczenie przedlicznikowe należy zastosować przystosowane do oplombowania wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „S” o charakterystyce „B” lub „C” (o wielkościach zgodnych z zawartymi umowami).

Zwracamy uwagę, że rozpoczęcie przedmiotowych prac możliwe będzie wyłącznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej.

Dokumentacja winna zawierać:

- jednokreskowy schemat elektryczny od miejsca przyłączenia do układów pomiarowych (wraz z układami), z zaznaczoną granicą stron,
- szkic rozdzielnic głównej.

Zapraszamy do kontaktu:

- mailowego pod adresem kontakt@operator.enea.pl
- poprzez infolinię 61 850 40 00 czynną od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 oraz
- w Biurach Obsługi Klienta, których adresy i godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Dyrektor

Wiesław Woźniak

Załącznik:

1. Wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji.

Ko.:

1. Sekcja MU –a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl